Detal 1.1 Sposób klejenia styropianowych płyt izolacji termicznej.



Do klejenia izolacji termicznej używa się fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych w przypadku podłoży nienasiąkliwych i drewnopochodnych, lub cementowych zapraw klejowych do zmieszania z wodą na budowie w przypadku typowych podłoży budowlanych. Zapraw klejowej należy przygotowywać według zaleceń producenta (instrukcja i karty techniczne) również w przypadku fabrycznie przygotowanych klejów dyspersyjnych, które wymagają zmieszania z cementem celem przygotowania właściwej zaprawy klejowej. Płyty izolacji termicznej należy przyklejać do podłoża na całej powierzchni płyty (100 %) lub na obwodzie płyty i punktowo (min. 40 %). Sposób przylepienia płyt zależy od równości podłoża i nośności. Im niższa równość podłoża i mniejsza jego nośność tym większa powierzchnia przylepienia płyty do podłoża (przy właściwych niekorzystnych należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po stwierdzeniu płyty wodnej jej krawędzi należy nanieść około 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty należy nałożyć minimum 3 placki zaprawy wielkości dłoni. Na równych podłożach można nakładać zaprawę na płytę termoizolacyjną całopowierzchniowo przy użyciu pacy zębatej (ok. 10 mm).

Detal 1.2 Ułożenie płyt izolacji termicznej - naroże.



Płyty izolacji termicznej przykleja się pasami od dołu do góry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Płyty należy mocować do podłoża poziomo (wzdłuż złączy) krawędzią z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Nie mogą tworzyć się spoiny krzyżowe. Spoiny płyt nie mogą przebiegać w narożach otworów (np. okien), ani na rysach i pęknięciach w ścianie oraz na przejściach między różnymi materiałami ściennymi. Na całej powierzchni ocieplenia ściany płyty powinny dokładnie przylegać do siebie. Na krawędziach i perforatorkach, płyty izolacji termicznej należy tak przyklejać, aby styki między nimi nie pokrywały się ze złączami ścian. Nieobsadzalnie jest występowanie mostki klejowej w spoinach między płytami.

Detal 1.3 Rozmieszczenie łączników mocujących płyty styropianowe (100 x 50 cm). Powierzchnia fasady.



Do mocowania mechanicznego można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24 h od przyklejenia płyt. Zastosowanie łączników mechanicznych nie może spowodować odkształcenia się i likwidacji podrzucenia się płyt.
Długość łączników powinna wynikać z rodzaju podłoża oraz grubości materiału izolacji termicznej, przy czym głębokość zakotwienia w podłożu powinna wynosić minimum 5 cm (wg zaleceń producenta łączników).
Należy stosować łączniki:
- plastikowe (w przypadku ocieplenia płytami styropianowymi),
- z trzpieniem metalowym wybijanym lub wkręcanym (gdy wymiar wkrzchłą stanowią otyłki klinkierowe, bądź grzebowe).

Detal 1.4 Rozmieszczenie łączników mocujących płyty styropianowe (100 x 50 cm). Pas krawędziowy. Wariant I, IIa.



Szerokość pasa krawędziowego wynosi w zależności od geometrii budynku co najmniej 1,0 m, maksymalnie 2,0 m. Powyżej przykłady dla strefy krawędziowej o szerokości 1,5 m.

Detal 2.1 Zbrojenie narożników.



Do realizacji warstwy zbrojącej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. Należy ją wykonać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany.
Najpierw należy nałożyć warstwę zaprawy klejącej na całą powierzchnię płyt w ilości około 2/3 przewidzianego zużycia, a następnie natychmiast wtopić w nią najpełą siatkę zbrojącą. Siatka zbrojąca powinna być całkowicie zatopiona w zaprawie klejącej (powinna być widoczna). Siatki należy układać pionowo, z zakładami o szerokości min. 10 cm.
Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład, szerokości ok. 10 cm. Zakłady siatki zbrojącej nie powinny pokrywać się ze spoinami między płytami.
Na cokole (ze względu na cokołach (jeżeli są ocieplane) należy zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej lub dwa siatkę parcelną (o zwiększonej gramaturze).

Detal 2.2 Zbrojenie narożników otworów w elewacji (np: okien, drzwi).



Na narożnikach otworów w elewacji (np: okien i drzwi) należy umieścić ukośnie (pod kątem 45 stopni) dodatkowe kawałki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm.
Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukośnych rys zaczynających się w narożach otworów.

Detal 2.3 Zbrojenie strefy cokołowej - układ siatek.



Detal 4.1 Połączenie systemu ociepleniowego z ościeżnicą okna osadzonego poza płaszczyzną muru - przekrój poziomy.



Szczegół A



Detal 4.2 Zakończenie systemu ociepleń z boku okna



Legenda :
1. tynk cienkowarstwowy
2. warstwa zbrojąca siatką szklaną,
3. płyta termoizolacyjna
4. narożnik z siatką,
5. izolacja ościeża 2 cm
6. profil uszczelniający z siatką lub taśma uszczelniająca
7. parapet zewnętrzny

Detal 4.3 Ocieplenie nadproża okiennego



Legenda :
1. tynk cienkowarstwowy
2. warstwa zbrojąca siatką szklaną,
3. płyta termoizolacyjna
4. listwa startowa z otworami, profil z kapinosem
5. listwa uszczelniająca z siatką

Uwaga:
Jeżeli poz."4" - Listwa narożnikowa z siatką to styropian nad oknem układać ze spadkiem 2% od okna.

Detal 4.4 Połączenie systemu ociepleniа z parapetem. - przekrój pionowy



Detal 6.1 Szczelina dylatacyjna z profilem prostym oraz kątowym z wykorzystaniem płyt styropianowych. Przekrój poziomy.



Detal 6.3 Mocowanie na elewacji elementów zewnętrznych



Legenda :
1. ściana zewnętrzna
2. Mur do systemów ociepleniowych
3. płyta termoizolacyjna
4. Mur do systemów ociepleniowych z zatopioną tkaniną zbrojącą z włókna szklanego
5. tynk cienkowarstwowy
6. aluminiowy kit uszczelniający
7. cylinder montażowy z uwarstrzonej pianki
8. klej montażowy

Detal 7.1 Ocieplenie attyki stropodachu - przekrój pionowy.



Projektował	mgr inż. arch. Sewer Sułima Samujło			Upr 448/2001	04.2019	Pieczęć	Inwestor : Tarnowski Kąpiel Przemysłowy S.A. 33 - 100 Tarnów ul. Słowackiego 12
Opracował						TWZ	
Sprawdził						Stadium	Adres inwestycji : 33 - 100 Tarnów , ul. Równoległa 37 dz. ewid. 1/181, 1/180, 1/179 obręb 247
Kier. Proc.	Stanisław Rusek	Projekt	Wykonawcze		04.2019	PW	Temat : Projekt wykonawczy przebudowy budynku nr 62 odbiegający na potrzeby ocieplenia termomodernizacji i powiększenia powierzchni użytkowej poddasza, instalacji ogólnomiowej i wykonania opaski.
						Skala	Branża : ARCHITEKTONICZNA
						- / -	Nazwa rysunku : SZCZEGÓŁY SYSTEMU DOCIEPLENIA
							39 rys.
							B.1613 - 11

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE " INPRO " Spółka z o.o.