

Uwaga!
Przewody c.o. w rejonie pionu 4 w stolarni mają biegnąć poniżej kabli elektrycznych , w przypadku gdy kable biegną na tym samym poziomie co projektowane ciągi c.o., kable należy przekłuć, żeby biegły powyżej ciągów c.o.

Projektował	mgr inż. Władysław Liszewski			Upr.BPP 35/81 mał. sanit.		04.2019	Pieczęć
Opracował							TW2
Sprawdził	mgr inż. Agnieszka Dawid			MAP/0577/POOS/16 mał. sanit.		04.2019	Data
Kier. Prac.	Stanisław Rusek						P.W.
						04.2019	Skala
							1:100

Inwestor : Tarnowski Klaster Przemysłowy 33-100 Tarnów ul. Słowackiego 12
Adres inwestycji: Tarnów ul. Rozwojowa 37 dz.nr 1/181 obr 247

Nazwa : Projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji c.o. w budynku nr 62 , położonego w Tarnowie przy ul. Rozwojowej 37

Branża : SANITARNA
Nazwa rysunku : Rzut instalacji c.o.

NR RYS. **J.1608- 2**

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE " INPRO " Spółka z o.o.